

Monteringsanvisning - Expansionskort Assembly instructions - Expansion card

SE

Vid komplettering av Expansionskort

1. Bryt strömmen till CTC EcoLogic
2. Lossa skruvarna till huven och lyft av den
3. Sätt i medföljande plastkortdistanser
4. Montera kortet försiktigt
5. Skruva fast kortet med de två medföljande skruvarna och brickorna
6. Koppla in kablar och kontakter enligt kopplingsanvisning på insidan av huven eller elschemat i manualen
7. Före strapsning av matarkablarna, isolera kablarna mellan plint X8 på kortet och inkopplingsplintarna med medföljande slang
8. Montera tillbaka huven och dra i skruvarna

Vid byte av Expansionskort

1. Bryt strömmen till CTC EcoLogic
2. Lossa skruvarna till huven och lyft av den
3. OBS! Notera kablarnas position! Koppla loss kablar och kontakter från kortet
4. Byt kortet
5. Koppla in kablar och kontakter enligt kopplingsanvisning på insidan av huven eller elschemat i manualen
6. Montera tillbaka huven och dra i skruvarna
7. Skicka det gamla kortet till Enertech AB


GB

When adding an Expansion Card

1. Turn off the power to the CTC EcoLogic
2. Unscrew the cover screws and lift the cover off
3. Insert the plastic card spacers supplied
4. Carefully fit the card
5. Secure the card using the two screws and washers supplied
6. Connect cables and contacts as indicated in the connection instructions on the inside of the cover or the wiring diagram in the manual.
7. Before strapping the supply cables, use the tubing supplied to insulate the cables between block X8 on the card and the connection blocks
8. Refit the cover and tighten the screws

Replacing the Expansion Card

1. Turn off the power to the CTC EcoLogic
2. Unscrew the cover screws and lift the cover off
3. N.B. Note the position of the cables! Disconnect the cables and contacts from the card
4. Replace the card
5. Connect cables and contacts as indicated in the connection instructions on the inside of the cover or the wiring diagram in the manual.
6. Refit the cover and tighten the screws
7. Send the old PCB card to Enertech AB



- Byte av kretskort måste utföras av behörig installatör.
- Försäkra dig om att det inte finns någon risk för statisk elektricitet, jorda dig genom att ta i någon jordad metalldel innan du rör kretskorten.

Replacement of PCBs must be performed by an authorised installation engineer.
Make sure there is no risk of static electricity; earth yourself by touch one earthed metal component before touching the PCB.